



УТВЕРЖДАЮ
Директор СГБОУ ПО
«Севастопольский медицинский
колледж имени Жени Дерюгиной»
2026г.

Сергей Сергеевич

ИНСТРУКЦИЯ директора колледжа по пожарной безопасности

1. Общие положения:

1. Настоящие должностные обязанности по пожарной безопасности директора колледжа разработаны в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (ред. от 03.02.2025) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 25.12.2023, приказ МЧС России от 18.11.2021 №806 «Об утверждении Норм пожарной безопасности (Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций)», Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в редакции от 07.07.2025.

1.1. Директор колледжа несёт персональную обязанность за организацию выполнений требований пожарной безопасности, а также за противопожарный режим в колледже.

2. Директор колледжа обязан:

2.1. В начале года с целью обеспечения соблюдения правил пожарной безопасности установить противопожарный режим в колледже, назначить ответственного пожарную безопасность который обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности в колледже, определить порядок действий работников и служащих при возникновении пожара;

2.2. Соблюдать требования пожарной безопасности, выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

2.3. Разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;

2.4. Проводить противопожарную пропаганду, обучать работников мерам пожарной безопасности;

2.5. В обязательном порядке включать в коллективный договор вопросы пожарной безопасности;

2.6. Содержать в исправном состоянии системы и средства пожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не назначению;

2.7. Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также выявлении лиц, виновных нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

2.8. При тушении пожаров на территории колледжа предоставлять в установленном порядке необходимые силы и средства;

2.9. Обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территорию, в здания, сооружения и иные объекты колледжа;

2.10. Предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного

надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности колледжа, в том числе о происшедших на его территории пожарах и их последствиях;

2.11. Незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;

2.12. Содействовать деятельности добровольных пожарных дружин.

3. Директор колледжа должен обеспечить:

3.1. Наличие планов эвакуации людей при пожаре.

3.2. Выполнение на объекте требований о запрете курения на территории и в помещениях колледжа.

3.3. Устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раз в год.

3.4. Организацию проведения работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымо-газонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.

3.5. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (предметные конкурсы, концерты, выпускные, представления и др.) обеспечивает:

- осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;

- дежурство ответственных лиц в зальном помещении;

- проверку состояния пожарной сигнализации и наличия средств пожаротушения в необходимом количестве, свободное состояние путей эвакуации.

3.6. Исправность состояния знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

3.7. Исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. При отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления, в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны.

3.8. Исправность состояния пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года.

3.9. Укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) в соответствии с нормативными документами.